

Central bombas SPA
76.412.874-5
Sepulveda Leyton 3068, Santiago
Teléfono: 226842675
Resolución Sanitaria N° 003935
Rep. Legal: Jose Vial Velasco
Rut Rep. Legal: 13.569.417-7

CERTIFICADO LAVADO DE ESTANQUES DE AGUA POTABLE

Cliente : Edificio Burgos
Rut : 53.306.785-9
Dirección : Av. Apoquindo N°4001, las condes

LAVADO DE ESTANQUES AGUA POTABLE

Se realizaron los trabajos de sanitización y lavado de los estanques de acumulación de agua potable del edificio en referencia. Realizados por el personal autorizado de la empresa CENTRAL BOMBAS según la normativa vigente D.S.N°157/2005/Minsal con el producto Hipoclorito de Sodio al 10%, quedando los estanques operativos.

SANITIZACION Y LAVADO				
Producto	Ingrediente Activo	Concentración	Dosificación	Registro ISP
Clorospar	Hipoclorito de Sodio	10%	200 ml por cada m3	RESOLUCION 3935

Indicaciones	En caso de contacto lavar con abundante agua la zona afectada y en caso de persistir dirigirse al centro más cercano			
Áreas Tratadas:	Estanques de agua potable (muros, escalones, fondo)			
Fecha:	05-03-2026/ 11-11-2026			
Hora Inicio:	18:55 PM	Hora Termino:	21:12 PM	
Hora Inicio:	10:30 PM	Hora Termino:	13:23 PM	

OBSERVACIONES:

Jose Francisco Vial Velasco
Rep. Tecnico Legal
Central Bombas SPA
Firma:



Recepcion Conforme
Nombre:
Rut: